



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управления МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68,  
тел. 8 (351) 239-72-04. 74.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А,  
тел. 8 (351) 791-75-11. ondchel@74.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
№ 1298/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Челябинская областная  
клиническая наркологическая больница»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) –  
заместителя главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору  
Ленца Евгения Владимировича о проведении внеплановой выездной проверки № 1298 от  
03.11.2021г.,

в период с «16» ноября 2021 г. по «26» октября 2021 г.

старшим инспектором Шевченко Р.С. лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления  
надзорной деятельности и профилактической работы

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Балаклиенко С.З.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

1.	2.	безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
		3.	4.	5.
1.	Эвакуационные пути в здании ведущие через лестницы 3 типа из помещений 2,24,44 (тех.план 2 этаж) не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. (Нарушена целостность конструкций, ограждения имеют следы коррозии и деформации)	ст. 4, ст. 6, ч.1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2023	
2.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не смонтирована в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке	ст. 4, ст. 6, ч.1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2023	
3.	В отношении здания на разработана декларация пожарной безопасности	Осн. ст. 4, ст. 6, ч.1 ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2023	
4.	Руководитель не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (Отсутствует обозначение категории и класса зоны на входной двери помещения № 22 (по тех. плану 1 этаж) складское помещение).	Осн. п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288; ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2023	
5.	Заполнение проема (дверь) в противопожарной перегородке 1-го типа, помещения склада (каб. № 22 по тех. плану 1 этаж) не выполнено противопожарным 2-типа, с пределом огнестойкости не менее EI 30 (фактически установлена деревянная дверь, не имеющая каких-либо обозначений указывающих о пределе огнестойкости, сертификат на дверь не предоставлен).	ст. 4, ст. 6, ч. 2, ч. 3, ст. 88, таб. 23, таб. 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	01.06.2023	
6.	Заполнение проема (оконный проем ) в	ст. 4, ст. 6, ч. 2, ч. 3, ст. 88,	01.06.2023	

<p>противопожарной перегородке 1-го типа, помещения склада (каб. № 22 по тех. плану 1 этаж) не выполнено противопожарным 2-типа, с пределом огнестойкости не менее EI 30 (фактически установлено окно из ПВХ, не имеющая каких-либо обозначений указывающих о пределе огнестойкости, сертификат на окно не предоставлен).</p>	<p>таб. 23, таб. 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.</p>		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ш. Копейское, д. 35, кабинет 311, в срок до 01.06.2023г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*И.О. заведующего* *Балакшино С.З*


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Залев*

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Челябинску  
лейтенант внутренней службы Шевченко Р.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя  
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.